



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР087.Н.00178

(номер сертификата соответствия)

032710

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение заявителя)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНО-ПУСКОВЫЕ",**  
ОГРН 1026900566000

Юридический адрес: 170002, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, ПЕРЕУЛОК СПОРТИВНЫЙ, 1А. Тел./факс: +7 (4822) 32-08-94. E-mail: info@usp101-tver.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНО-ПУСКОВЫЕ",**  
ОГРН 1026900566000

Юридический адрес: 170002, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, ПЕРЕУЛОК СПОРТИВНЫЙ, 1А. Тел./факс: +7 (4822) 32-08-94. E-mail: info@usp101-tver.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»,** ОГРН  
5147746027424, свидетельство об аккредитации экспертной организации  
№ НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г., 119285, г. Москва,  
Воробьевское шоссе, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8, тел.: (495) 971-54-66

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Устройства сигнально-пусковые типов: УСП-101-45Э, УСП-101-72Э, УСП-101-93Э, УСП-101-110Э, УСП-101-Р, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 4371-005-47011152-2002 «Устройство сигнально-пусковое УСП-101». Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2): **26.30.50.122**

код ЕКПС:

код ТН ВЭД: **8531 10 300 0**

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.» п.п. 4.2.2.1 и 4.2.2.2 (с учетом требований п. 1.1.9 ТУ 4371-005-47011152-2002), 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.12.1.2.  
Технические условия ТУ 4371-005-47011152-2002 «Устройство сигнально-пусковое УСП-101» п.п. 1.1.3, 1.1.7.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол испытаний № ПКИ-056/11-2021 от 12.11.2021 г., ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 5 НСОПБ-21 от 18.08.2021 г. ОС ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации  
в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 4371-005-47011152-2002 «Устройство сигнально-пусковое УСП-101», паспорт ТУ 4371-005-47011152-2002-ПС.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 12.11.2021 по 11.11.2026

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт  
М.П.

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов

# SERTİFİKA

This is hereby certifies that the organization

**Obshchestvo s ogranichennoy  
otvetstvennost'yu nauchno-proizvodstvennoe  
ob'edinenie "Ustroystva Signal'no-Puskovye"  
(OOO NPO "USP").**

Sportivnyy per., 1A, Tver, 170002, Russian Federation  
**ISO 9001:2015**

*has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of  
the above standard for the below scope.*

Manufacture of instruments and apparatus for automatic regulation or control

Belge No / Certificate No : Q0030-SER  
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date : 19.04.2021  
Belge Tarihi / Date of Certificate : 19.04.2021  
Geçerlilik Tarihi / Valid Until : 18.04.2024  
Revizyon Tarihi / Date of Revision : N/A

This certificate is valid as long as the certification requirements are conformed and surveillance audits are done. If it's not updated until 18.04.2024 along with surveillance audit, it will be invalid.

SERCONS ULUSLARARASI BELGELENDİRME GÖZETİM DENETİM EĞİTİM HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ  
Ataköy 7-8-9-10 Kısım.D 100 Güney Yan Yolu (E 5) Nef22-2 B-Blok Kat:14 No.279 Bakırköy/İstanbul  
Tel: +90 212 4814221 info@sercons.com.tr

APPROVAL



# ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АБ03, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.06.2015

Адрес места нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва,  
Воробьевское шоссе, д. 6, подвал пом 2, каб 8.

Адрес места осуществления деятельности: 115054,  
РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский  
переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение № 501

тел.: +7 4959715466, e-mail: normatest@inbox.ru, ОГРН: 5147746027424

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС

ООО «НОРМАТЕСТ»

Сметанин М.А.



подпись \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

07 июня 2021

## РЕШЕНИЕ

№ 4 ОР-21 от 07.06.2021  
по заявке на проведение сертификации продукции

1. В результате рассмотрения заявки № 4 ОР-21 от 07.06.2021 г.

заявитель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
"УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНО-ПУСКОВЫЕ"

ОГРН 1026900566000

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

170002, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, ПЕРЕУЛОК СПОРТИВНЫЙ, 1А

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес места осуществления

деятельности:

170002, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, ПЕРЕУЛОК СПОРТИВНЫЙ, 1А

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +7 (4822) 32-08-94 Адрес электронной почты: info@usp101-tver.ru

на проведение сертификации продукции:

Устройства сигнально-пусковые типов: УСП-101-(45,72,93,110)Э; УСП-101-Р

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)  
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

выпускаемой в соответствии с:

Технические условия ГУ 4371-005-47011152-2002 «Устройство сигнально-пусковое УСП-101»

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Код ТН ВЭД: 8531 10 300 0

Код ОКПД 2: ----

Наименование объекта сертификации: серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
"УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНО-ПУСКОВЫЕ"

ОГРН 1026900566000

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

170002, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, ПЕРЕУЛОК СПОРТИВНЫЙ, 1А

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/ место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Номер телефона: +7 (4822) 32-08-94 Адрес электронной почты: info@usp101-tver.ru

**и представленных заявителем документов:**

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО НПО "УСП" от 08.07.1997 года;  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО НПО "УСП" от 06.12.2002 года;  
Выписка из Единый Государственный Реестр Юридических Лиц ООО НПО "УСП" от 02.06.2021 года;  
Технические условия ТУ 4371-005-47011152-2002 «Устройство сигнально-пусковое УСП-101».

перечень документов, представленных заявителем

**и результатов оценивания представленных заявителем документов:**

**2. УСТАНОВЛЕНО:**

Заявителем представлена вся необходимая документация, достаточная для проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

К заявленной на сертификацию продукции Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) не установлены требования пожарной безопасности.

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 4 входит в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), и входит в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.11.2019 г. № 200.

результаты оценки документов, представленных заявителем, критерии и условия возможности отнесения заявленной продукции к типовому образцу, необходимость и возможность проведения сертификации по типовому образцу

**3. ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**3.1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям**


Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

наименование технического регламента (технических регламентов)

**2. Причина отказа:**

Заявляемая на сертификацию продукция **отсутствует** в Перечне средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

Эксперт

  
подпись

Н.М. Кабанов  
фамилия, инициалы