



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00428/22

Серия **RU** № **0359117**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Системы Пожаротушения». Место нахождения: 196641, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 9, литер Б. Адрес места осуществления деятельности: 196641, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 9, литер Б. Номер государственной регистрации: 1109847033735. Номер телефона: +7 (812) 676-70-44. Адрес электронной почты: spt@epotos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Системы Пожаротушения». Место нахождения: 196641, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 9, литер Б. Адрес места осуществления деятельности: 196641, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 9, литер Б. Номер государственной регистрации: 1109847033735. Номер телефона: +7 (812) 676-70-44. Адрес электронной почты: spt@epotos.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-50-КД-2-ГЭ-У2-ТУ 4854-009-69229785-2011 Буран 50КД-В, выпускаемый по ТУ 4854-009-69229785-2011 «Модули порошкового пожаротушения «Буран 50КД», «Буран 50КД-В». Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 0751ЕАС от 04.10.2022 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокола № 112-2022 от 15.11.2022 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1-5.5, 5.8, 5.10, 5.13, 5.14, 5.21, 5.25, 5.28, 5.29, 6.4, 10.1, 10.4, 10.5, 10.6)
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 31.08.2022 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.12.2022 ПО 15.12.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Алешков Михаил Владимирович
(Ф.И.О.)