



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.AB03.B.00197/22

Серия **RU** № **0388608**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года.
Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЫСОВЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ.
Место нахождения (адрес юридического лица): 141075, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГЛАВНАЯ, Д. 38.
Адрес места осуществления деятельности: 141075, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ГЛАВНАЯ, Д. 38.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 321508100464385
Телефон: +7 (905) 555-87-12. Адрес электронной почты: sysoev.se@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ HANGZHOU MORE SHINE SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD.
Место нахождения (адрес юридического лица): 006, Bld.1, Taifu Plaza, No.1 Tonghui Middle Road, Chengxiang Street, Xiaoshan District, Hangzhou, КИТАЙ. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 210 Tong Chuang Lu, 210, Taixing, Taizhou, Jiangsu, КИТАЙ, 225451.

ПРОДУКЦИЯ Модуль установок газового пожаротушения АУГП ИМПУЛЬС-24 (22-24-18) ПЭ, с электрическим типом пуска, выпускаемый по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-292/10-2022 от 11.10.2022 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 59 ЕАЭС-22 от 08.08.2022 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03.
Схема сертификации: Ic.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53281-2009 "Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний", п.п 4.4.1-4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 5.2-5.7.
Условия хранения: в диапазоне температур от -10°C до +50 °С – для МГП заправленных HFC 227ea (Хладон 227ea), от -20°C до +50°C – для МГП заправленных HFC 125 (Хладон 125), FK-5-1-12 (ФК-5-1-12). Срок хранения – 10 лет. Срок службы – 10 лет.
Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.10.2022 **ПО** 12.10.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Жао...
(подпись)

Ю...
(подпись)



Нуйкова Карина Николаевна (Ф.И.О.)

Галиуллина Рената Линаровна (Ф.И.О.)